

ÚZEMNÍ PLÁN ZBUZANY

01 / 2011

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 1 : 5 000

POŘIZOVATEL: ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU MěÚ ČERNOŠICE

ZPRACOVATEL: ING. ARCH. IVAN PLICKA, IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.

LEGENDA

- hranice správního území obce
- přeložka silnice II/116 - návrh (ochranné pásmo 2x15m)
- trasa VRT Praha - Beroun - železniční tunel
- TECHNICKÉ VYBAVENÍ
- Kanalizace dešťová
- Kanalizace splašková
- Vodovod
- Plynovod VTL
- SKAO (VTL)
- Plynovod STL
- Nadzemní vedení VN, VVN
- Radioreléové trasy
- Kabely VN - 22 kV
- Kabely NN - 1 kV
- Trafostanice
- Sdělovací kabely
- Kabely ČD sdělovací
- Kabely ČD zabezpečovací
- OP
- 22kV - ochranné pásmo 10m od krajního vodiče na obě strany
- nadzemního
- 110kV - ochranné pásmo 15m od krajního vodiče na obě strany
- vedení :
- 400kV - ochranné pásmo 25m od krajního vodiče na obě strany

